ИМС IMS INSTITUT IMS AD BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za veziva,hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 389/15

Predmet ispitivanja:	Hidroizolacioni premaz «Sikalastic® -200W»
Naručilac:	«SIKA», d.o.o. Beograd
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj 41-3231 od 26.03.2015.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane
Uzorkovanje izvršio:	Predstavnik Naručioca
Izveštaj odobrio:	Laboratorija za veziva, hemiju i maltere Rukovodilac Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Beograd, 17.08.2015. godine

Podaci o uzorku:

Proizvođač:	«SIKA», d.o.o. Beograd
Vrsta proizvoda:	Hidroizolacioni premaz
Oznaka proizvoda:	«Sikalastic® -200W»
Datum i mesto uzimanja uzorka:	- , -
Datum prijema uzorka na ispitivanje:	20.04.2015.
Uzorkovanje izvršio:	Predstavnik Naručioca
Metode ispitivanja:	SRPS EN 14891; SRPS EN 1062-3; SRPS EN 1542; SRPS EN ISO 7783; EN 12390-8.
Merna i regulaciona oprema:	- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g - Potresni sto TECHNOTEST, Italija - Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka - Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N, - Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A :B : H_2O	1 : / : /
2.	Vodonepropusnost 5 bar 24^h,	Vodonepropustan

Rukovodilac ispitivanja

Ljiljana Miličić, dipl.hem.